



INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
im. STANISŁAWA SAKOWICZA

The STANISŁAW SAKOWICZ
INLAND FISHERIES INSTITUTE
POLAND

Nr sprawy: **DYR.Zam.Publ. 37/2020**

Olsztyn, dn. 30-12-2020 r.

Do
wszystkich uczestników
postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zapytanie z dnia 30.12.2020 r.

Dotyczy: Dot. zapytania przetargowego DYR.Zam.Publ.-37/2020. Dostawa czterech żeliwnych pomp zatapialnych dla Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach..

Szanowni Państwo!

Zamawiający - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przedstawia odpowiedź na otrzymane zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Proszę o informację, czy możemy Państwu zaoferować pompy najlżejsze jakie posiadamy o masie 32 kg z wirnikami fish friendly stożkowo- odśrodkowe umożliwiające hydro-transport ryb ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, aby masa zamawianej pompy była powyżej 10kg.